


ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 33 · Aula Sala de Conferencias · Día 01/12/20 · De 12:04 a 13:30 · Materia: Banda



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: Mínimo:

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: Mínima:

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados